

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 26/04/2016

Hora: 09:24:55

Relatório de Vigilância - Amostras analisadas

Abrangência: SC - GUATAMBU
Motivo: ROTINA
Período: 01/02/2016 à 29/02/2016

Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(uT)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
SAC	ASSOCIACAO UNIDOS FAZENDA ZANDAVALLI	17/02/2016	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	Presente	Ausente	-	0,17	Não realizada	Não	7,82
SAC	ASSOCIACAO UNIDOS FAZENDA ZANDAVALLI	17/02/2016	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	Presente	Ausente	-	0,15	Não realizada	Não	7,66
SAC	SAC POCO ARTESIANO EVANDRO DOS SANTOS	17/02/2016	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	Presente	Presente	-	0,54	0,05	Não	7,22
SAC	ASSOCIACAO KILLIAN	17/02/2016	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	Presente	Presente	-	0,40	0,01	Não	6,56
SAA	GUATAMBU UNID II	17/02/2016	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	Presente	Ausente	1,57	0,23	Não realizada	Sim	7,60
SAA	GUATAMBU UNID I	17/02/2016	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	Ausente	Ausente	0,78	0,23	Não realizada	Sim	6,83
SAA	GUATAMBU UNID I	17/02/2016	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	Presente	Ausente	1,47	0,44	0,01	Sim	6,25
SAA	GUATAMBU UNID I	17/02/2016	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	Ausente	Ausente	0,25	0,21	0,21	Sim	6,8
SAA	GUATAMBU UNID II	17/02/2016	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	Ausente	Ausente	1,57	0,16	Não realizada	Sim	7,45
SAA	GUATAMBU UNID I	17/02/2016	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	Ausente	Ausente	1,28	0,63	0,02	Sim	6,60