

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Data: 09/08/2016

Hora: 15:51:16

Relatório de Vigilância - Amostras analisadas

Abrangência: SC - GUATAMBU
Período: 01/08/2016 à 09/08/2016

Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(uT)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
SAA	GUATAMBU UNID I	03/08/2016	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	Ausente	Ausente	1,37	0,24	Não realizada	Sim	6,71
SAA	GUATAMBU UNID II	03/08/2016	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	Ausente	Ausente	1,85	0,30	Não realizada	Sim	7,47
SAC	PRO ALIMENTOS FONSECA	03/08/2016	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	Presente	Ausente	-	0,44	Não realizada	Não	5,66
SAA	GUATAMBU UNID I	03/08/2016	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	Ausente	Ausente	2,12	0,35	Não realizada	Sim	6,52
SAC	CONDOMINIO GUATAPARA	03/08/2016	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	Presente	Ausente	-	0,31	Não realizada	Não	4,70
SAA	GUATAMBU UNID I	03/08/2016	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	Ausente	Ausente	0,66	0,73	Não realizada	Sim	6,38
SAC	ASSOCIACAO UNIDOS FAZENDA ZANDAVALLI	03/08/2016	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	Presente	Ausente	-	0,39	Não realizada	Não	7,42
SAC	ASSOCIACAO FAZENDA ZANDAVALLI SOCIEDADE NOVA	03/08/2016	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	Presente	Ausente	-	0,48	Não realizada	Não	7,11
SAA	GUATAMBU UNID I	03/08/2016	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	Ausente	Ausente	2,91	0,27	Não realizada	Sim	6,41
SAA	GUATAMBU UNID II	03/08/2016	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	Ausente	Ausente	1,96	0,55	Não realizada	Sim	7,26